

INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL AL-MAJMAAH



Date: 19-05-2025

Ref: IISM/0519/P/25

Invitation for Quotation Submission

Quotations are invited for Civil Defense-related work at the school. Interested and eligible parties are requested to submit their quotations during school working hours.

For further details, please contact the school office during office hours 7:30 am to 2:00pm.

Last date of submission 22nd May 2025.

Shaukat

Principal

IISM



بسم الله الرحمن الرحيم

كشف

نحيط سيادتكم بانه تم الوقوف على مشروع (المدرسة العالمية الهندية – الروضة والابتدائي) المجمع – حي الجزيرة وتبين الاتي:

١. صيانة نظام انذار (واضافة سارينة خارجية على البوابات الرئيسية الخارجية واطافة أجراس بالدور الأرضي والاول).
٢. مواسير نظام الإنذار غير مطابقة ويجب استبدالها.
٣. يجب توزيع وتعليق طفايات الحريق حسب الكود السعودي لمكافحة الحريق.
٤. مضخة الحريق غير مطابقة للكود السعودي لمكافحة الحريق يجب ان تركيب مضخة حريق ثنائية صناعية (مضخة كهربائية حجم ١٠٠ جالون ومضخة جوكي احتياطية ٣٥ جالون).
٥. استبدال مواسير البلاستيك بالموقع الى مواسير حديد.
٦. صيانة صناديق الحريق بالموقع.
٧. إضافة مخرج طوارئ بالدور الأرضي.
٨. مخرج الطوارئ بالدور الأول غير مطابق للكود السعودي لمكافحة الحريق.



بسم الله الرحمن الرحيم

كشف

نحيط سيادتكم بانه تم الوقوف على مشروع (المدرسة العالمية الهندية) المجمعـة – حي الملك فهد وتبين الاتي:

١. صيانة نظام انذار (واضافة سارينة خارجية على البوابات الرئيسية الخارجية).
٢. يجب توزيع وتعليق طفايات الحريق حسب الكود السعودي لمكافحة الحريق.
٣. مضخة الحريق غير مطابقة للكود السعودي لمكافحة الحريق يجب ان تركيب مضخة حريق ثنائية صناعية (مضخة كهربائية حجم ١٠٠ جالون ومضخة جوكي احتياطية ٣٥ جالون).
٤. استبدال مواسير البلاستيك بالموقع الى مواسير حديد.
٥. صيانة صناديق الحريق بالموقع.

